



Tekniska förvaltningen

2024-09-03

Anläggning

Maria Winterkvist

044-13 26 63

Maria.winterkvist@kristianstad.se

Tekniska nämnden

Belysning på Havsbadsvägen, Mullvadsvägen och Sorkvägen i Yngsjö

Änr TN 2024/2298

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att ge vägföreningen möjlighet att ta över kommunens belysningsanläggning.
- Att avveckla kommunens belysningsanläggning längs Havsbadsvägen, Mullvadsvägen och Sorkvägen.

Sammanfattning

Havsbadsvägen, Mullvadsvägen och Sorkvägen är enskilda vägar, men Kristianstads kommun äger belysningsarmaturerna på den aktuella sträckan. Belysningsanläggningen är omätt och uttjänt och måste repareras eller raderas i samband med att EON markförlägger deras anläggning under hösten 2024.

Enligt kommunens strategi *Strategi gatu- och parkbelysning* ska tekniska förvaltningen inte bygga nytt eller sköta driften för belysning på enskilda vägar.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2024-09-03

Strategi gatu- och parkbelysning 2023-08-30



Ärendet

Havsbadsvägen, Mullvadsvägen och Sorkvägen är enskilda vägar. Kristianstads kommun äger belysningsarmaturerna på aktuella sträckan. Pågående arbete av EON innebär att belysningen behöver byggas om och övertas från EON.

Anläggningen inom området som berörs, består av kommunal belysning på enskild väg. Anläggningen består av stålstolpar som saknar mätning.

Enligt den prioritetsordning som finns framtagen så krävs investering av bland annat ny belysningscentral med mätare samt en separering för att uppfylla kriterierna för en laglig och säker anläggning enligt framtida krav på mätning av anläggningen.

På grund av det långa avståndet mellan stolparna så krävs det en investering av ny mätare för varje separat belysningsstolpe. Kostnaden för investeringen uppskattas till 250 000kr samt ökade driftkostnader för 6st nya abonnemang. Det långa avståndet mellan stolparna gör dessutom att de mörka partier upplevs mörkare än om hela vägen vore obelyst. Detta gör det svårare att upptäcka förändringar och hinder på vägen och försämrar därför trafiksäkerheten. En ny anläggning skulle innebära montage av 34 st stolpar till en kostnad på 1 200 000kr för att uppfylla behovet samt för att undvika investeringen och den löpande kostnaden för 6st nya abonnemang hos EON.

Förslag till beslut

På grund av ovanstående är Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden att avveckla belysningen på Havsbadsvägen, Mullvadsvägen och Sorkvägen från kommunens ägo samt ge vägföreningen möjlighet att ta över anläggningen.



Figur 1 Förslag anläggning rasing



Figur 2 Översiktsbild



Barnkonsekvensanalys

Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Jimmy Källström
Förvaltningschef

Rickard Wilhelmsson
Avd. chef Anläggning